

# Городской методический центр

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 3 от «17» сентября 2018 г.

## КСТ имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова об устранении выявленных нарушений норм законодательства об охране труда


В соответствии со статьей 210 Трудового кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Москвы от 10 ноября 2009 г. № 1212-ПП «Об утверждении Положения о системе государственного управления охраной труда в городе Москве и Положения о межведомственной комиссии по охране труда при Правительстве Москвы»

### ПРЕДЛАГАЮ устранить следующие нарушения:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Нормативный документ	Сроки устранения
<b>Управление охраной труда</b>			
1.	Положение об организации работы по охране труда и обеспечению образовательного процесса дополнить описанием ( <b>алгоритмом выполнения работ</b> ) распределения обязанностей между ответственными должностями по выполнению различных направлений (функций) охраны труда.	Приказ Минобразования РФ № 662 от 11.03.1998 г.; Гл. IV Типового положения о системе управления охраной труда (утв. Приказом Минтруда России №438н от 19 августа 2016 г.)	Декабрь 2018 г.
2.	Дополнением к приказу директора колледжа от 10.08.2018 г. № 251 назначить председателя и секретаря комиссии по охране труда.	Приказ Минтруда РФ от 24 июня 2014 г. № 412н.	Октябрь 2018 г.
<b>Охраны труда при эксплуатации электрохозяйства</b>			
3.	Уточнить однолинейные схемы в электрощитовой и на дверцах ЩО.	П. 2.12.5. ПТЭЭП.	Октябрь 2018 г.
4.	На дверь электрощитовой установить самозапираемый замок, открываемый изнутри без ключа.	П.п.1.7.72, 1.7.76, 4.1.23, 7.1.29 ПУЭ	Декабрь 2018 г.
<b>Из требований пожарной безопасности</b>			
5.	X	X	X

О результатах рассмотрения Представления и принятых мерах прошу сообщить в ГМЦ ДОГМ в срок до «25» декабря 2018 года по электронной почте: [chalenkovv@mosmetod.ru](mailto:chalenkovv@mosmetod.ru).

Методист



В.В. Чаленко

Представление получил \_\_\_\_\_

(дата получения)

(подпись)

(ФИО)