

МЧС РОССИИ

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Управление по СВАО Главного управления МЧС России по городу Москве  
(наименование территориального органа МЧС России)

129 223, город Москва, улица Сельскохозяйственная, дом 23, тел./факс: (499) 181-0396  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

3 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
(наименование органа государственного надзора)

129 223, г. Москва, проспект Мира, домовладение 119 (ВВЦ), стр.455, тел./факс: (499) 181-0396  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

город Москва  
(место составления акта)

« 26 » апреля 20 18 г.  
18 ч. 00 мин.  
(дата составления акта)  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 131

« 26 » апреля 20 18 г. по адресу/адресам: г. Москва, улица Павла Корчагина, д.17  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 131 от « 12 » марта 20 18 г.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

начальника 3-го РОНПР Управления по СВАО ГУ МЧС России по городу Москве Сырцова Евгения Викторовича  
была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы « Колледж современных технологий имени героя Советского Союза М.Ф. Панова »  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:  
« 05 » апреля 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа  
« 26 » апреля 2018 г. с 17 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 1 час  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 4 часа  
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: 3 РОНПР Управления по СВАО ГУ МЧС России по городу Москве  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)  
Директор ГБПОУ КСТ Лунькин А.Н. вручено в канцелярию учреждения под входящий №08-01р 13.03.2018 г в 15.00  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
Нет  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Инспектор 3-го РОНПР Управления по СВАО ГУ МЧС России по городу Москве  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Представитель по доверенности №50 от 30.08.2017 года первый заместитель директора ГБПОУ КСТ Ворсин Е.А., начальник отдела ГБПОУ КСТ Глебов И.Н.  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

По ходе проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- Аккумуляторные батареи не обеспечивают питание электроприемников (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) в дежурном режиме в течении 24 часа плюс 1 час работы в режиме «Тревога».	ППР в РФ п.61, Ст.46 - №184 – Ф3 от 27.12.2002 г.; ст.4, ст.5, ст.6, п.11, ст.84Ф3 №123 от 22.07.2008 г. п.14.1, п.14.3 НПБ 88-2001; п.15.1, 15.3, СП 5.13130.2009	Директор ГБПОУ КСТ Лунькин А.Н.
- Для помещений складского и производственного назначения в подвальном этаже (помещение №4,7,8, 21не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и не указана на дверях помещений.	ППР в РФ п.20, Ст.46 №184 – Ф3 от 27.12.2002 г.; ст.4, ст.5, ст.6, Ф3 №123 от 22.07.2008 г.; ст.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ, п.5.1.2, СП 4.13130.2013	Директор ГБПОУ КСТ Лунькин А.Н.
- В коридоре подвального этажа отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре.	ППР в РФ п.61; Ст.46 №184 – Ф3 от 27.12.2002 г.; ст.4, ст.5, ст.6, Ф3 №123 от 22.07.2008 г. п.8.26 СНИП 41-01.2003, п.7.2 СП 7.13130.2013	Директор ГБПОУ КСТ Лунькин А.Н. 14-09 26 04 2018
- В помещении №5 подвального этажа, согласно плана БТИ, отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре.	ППР в РФ п.61; Ст.46 №184 – Ф3 от 27.12.2002 г.; ст.4, ст.5, ст.6, Ф3 №123	Директор ГБПОУ КСТ Лунькин А.Н.



	от 22.07.2008 г. п.8.26 СНиП 41-01.2003, п.7.2 СП 7.13130.2013	
- Части помещений различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами с заполнениями проемов в противопожарных преградах (вновь образованное помещение №8 и помещение 7, в подвальной этаже, согласно плана БТИ).	ст.4, ст.5, ст.6 ФЗ №123 от 22.07.2008 г., ст.46 ФЗ №184 от 27.12.2002, п.7.4, 5.14 табл.2, СНиП 21-01-97*	Директор ГБПОУ КСТ Луныкин А.Н.
- Части помещений различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами с заполнениями проемов в противопожарных преградах (помещение №4 и помещение 6, в подвальном этаже, согласно плана БТИ).	ст.4, ст.5, ст.6 ФЗ №123 от 22.07.2008 г., ст.46 ФЗ №184 от 27.12.2002, п.7.4, 5.14 табл.2, СНиП 21-01-97*	Директор ГБПОУ КСТ Луныкин А.Н.
- Отсутствует дверь с приспособлением для самозакрывания из коридора подвала в лестничную клетку Б, согласно плана БТИ.	ППР в РФ п.23д, п.62; Ст.46 №184 – ФЗ от 27.12.2002 г.; ст.4, ст.5, ст.6, ФЗ №123 от 22.07.2008 г. п.6.18* СНиП 21-01-97*, п.4.2.7 СП 1.13130.2013	Директор ГБПОУ КСТ Луныкин А.Н.
- Высота пути эвакуации в коридоре подвального этажа составляет менее 2-х метров (коммуникационных трубы, высота 1,8 м.)	ст.1, ст.3, ст.4, ст.6 ФЗ №123 от 22.07.2008 г., ст.46 ФЗ №184 от 27.12.2002, п.6.26*, п.6.27 СНиП 21-01-97*, г., п.4.3.3, п.4.3.4 СП 1.13130.2009	Директор ГБПОУ КСТ Луныкин А.Н.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание №131/1/1 от 26.04.2018 г.

Подписи лиц проводивших проверку:

« 26 » 04

Д.П. Рябов

С актом проверки ознакомлен(-а), копия акта со всеми приложениями получена  
Представитель по доверенности №50 от 30.08.2017 года первый заместитель директора Ворсант Евгений Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20 18 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Телефон доверия: 8(499)637-22-22

