

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ  
«КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова»**

---

**ПРИКАЗ**

08.05.2018 № 510

**Об организации работ по устранению  
нарушений в соответствии с  
предписанием № 130/1/1 и № 131/1/1  
от 26.04.2018**

В соответствии с полученными предписаниями от 26.04.2018 № 130/1/1 и № 131/1/1, после проведенной плановой проверки, Управления по СВАО Главного управления МЧС России по городу Москве

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Устранить нарушения, выявленные в ходе плановой проверки Управления по СВАО Главного управления МЧС России по городу Москве.

2. Утвердить План мероприятий по устранению выявленных нарушений (Приложение).

3. Начальнику отдела информатизации Рукину А.Г. разместить на сайт колледжа <https://kst.mskobr.ru/>:

- План мероприятий по устранению выявленных нарушений согласно предписаниям от 26.04.2018 № 130/1/1 и № 131/1/1 Управления по СВАО Главного управления МЧС России по городу Москве.

- Акты проверки от 26.04.2018 №130 и 131 Управления по СВАО Главного управления МЧС России по городу Москве.

4. Контроль за выполнением приказа возложить на первого заместителя директора Ворсина Е.А.

**Директор**



**А.Н. Лунькин**

Рассылка: Ворсину Е.А., Гавриловой А.В., Никоновой С.А., Луневу В.Е., Петренко С.В., Глебову И.Н.

Исп. Глебов И.Н.



### План мероприятий

По устранению выявленных в ходе проведения плановой проверки нарушений  
в соответствии с Предписаниями 26.04.2018 № 130/1/1 и № 131/1/1 Управления по  
СВАО Главного управления МЧС России по городу Москве

| №<br>п/п                                      | Наименование<br>мероприятий                                                                                          | Нормативный<br>документ                                                                                                                                                     | Срок<br>устранения | Ответственный<br>ФИО                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Предписание № 131/1/1 (УК № 2 «Алексеевский») |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                    |                                                             |
| 1                                             | Замена вышедшей из строя аккумуляторной батареи системы АПС                                                          | ППР в РФ п. 61, Ст. 46 № 184-ФЗ от 27.12.2002. ; ст. 4, ст. 5, ст. 6, п.11, ст. 84ФЗ №123 от 22.07.2008 г. п. 14.1, п. 14.3 НПБ 88-2001; п. 15.1, 15. 3, СП 5.13130.2009    | 08.05.2018         | Глебов И.Н.<br>Илащук А.В.<br>Петренко С.В.<br>Касумов С.М. |
| 2                                             | Определение категории по взрывопожарной и пожарной опасности складских и производственных помещений цокольного этажа | ППР в РФ п. 61, ст. 46 № 184-ФЗ от 27.12.2002 г.; ст. 4, ст. 5, ст. 6, п. 11, ст. 84ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.; ст. 2 ФЗ от 21.12.1994 г. №69 –ФЗ, п. 5.1.2. СП 4.13130.2013 | 10.08.2018         | Глебов И.Н.<br>Илащук А.В.<br>Петренко С.В.<br>Касумов С.М. |
| 3                                             | Поведение расчёта пожарного риска цокольного этажа                                                                   | ППР в РФ п.61; Ст. 46 № 184-ФЗ от 27.12.2002 г.; ст. 4, ст. 5, ст. 6, ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. п. 8.26 СНИП 41-01.2003, п. 7.2 СП 7. 13130.2013                            | 10.08.2018         | Глебов И.Н.<br>Илащук А.В.<br>Петренко С.В.<br>Касумов С.М. |
| 4                                             | Демонтаж кладки проема прямка и монтаж оконного блока                                                                | ППР в РФ п.61; Ст. 46 № 184-ФЗ от 27.12.2002 г.; ст. 4, ст. 5, ст. 6, ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. п. 8.26 СНИП 41-01.2003, п. 7.2 СП 7. 13130.2013                            | 10.08.2018         | Глебов И.Н.<br>Илащук А.В.<br>Петренко С.В.<br>Касумов С.М. |
| 5                                             | Установка противопожарной металлической двери                                                                        | ст. 4, ст. 5, ст. 6, п. 11, ст. 84ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., ст. 46 ФЗ № 184 от 27.12.2002, п. 7.4, 5.14, табл. 2, СНИП 21-01-97*                                           | 10.08.2018         | Глебов И.Н.<br>Илащук А.В.<br>Петренко С.В.<br>Касумов С.М. |
| 6                                             | Установка противопожарной металлической двери                                                                        | ст. 4, ст. 5, ст. 6, п. 11, ст. 84ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., ст. 46 ФЗ № 184 от 27.12.2002, п. 7.4, 5.14, табл. 2, СНИП 21-01-97*                                           | 10.08.2018         | Глебов И.Н.<br>Илащук А.В.<br>Петренко С.В.<br>Касумов С.М. |
| 7                                             | Установка противопожарной металлической двери                                                                        | ППР в РФ п. 23д, п. 62; ст. 46 № 184-ФЗ от 27.12.2002 г.; ст. 4, ст.5, ст. 6. ФЗ № 123 от                                                                                   | 10.08.2018         | Глебов И.Н.<br>Илащук А.В.<br>Петренко С.В.                 |

|                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |            |                                                             |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                                  | 22.07.2008 г. п. 6.18*СниП 21-01-97*, п. 4.2.7 СП 1.13130.2013                                                                                                             |            | Касумов С.М.                                                |
| 8                                          | Замена участка круглого воздуховода вытяжной вентиляции на прямоугольный.                                        | Ст. 1, ст. 3, ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., ст. 46 ФЗ № 184 от 27.12.2002, п. 6.26*, п. 6.27 СНИП 21-01-97*, г., 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009                 | 10.08.2018 | Глебов И.Н.<br>Илащук А.В.<br>Петренко С.В.<br>Касумов С.М. |
| Предписание № 130/1/1 (УК № 3 «Бутырский») |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |            |                                                             |
| 1                                          | Перенос дымового извещателя в кабинете № 17 на 4-м этаже на расстояние не менее 0,5 метра от электросветильников | ППР в РФ п. 61, ст. 46 № 184-ФЗ от 27.12.2002 г.; ст. 4, ст.5, ст. 6. ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., п. 13.3.6 СП 5.13130.2009                                                 | 10.06.2018 | Глебов И.Н.<br>Илащук А.В.<br>Лунев В.Е.<br>Корнаков С.В.   |
| 2                                          | Дооборудование помещений бедующей столовой дымовыми извещателями                                                 | ППР в РФ п. 61, ст. 46 № 184-ФЗ от 27.12.2002 г.; ст. 4, ст.5, ст. 6. ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. п. табл. 1 НПБ 110-03 от 18.06.2003 г., п. А. 4 прил. А, СП 5.13130.2009   | 10.06.2018 | Глебов И.Н.<br>Илащук А.В.<br>Лунев В.Е.<br>Корнаков С.В.   |
| 3                                          | Замена вышедшей из строя аккумуляторной батареи системы АПС                                                      | ППР в РФ п. 61, ст. 46 № 184-ФЗ от 27.12.2002 г.; ст. 4, ст. 5, ст. 6, п. 11, ст. 84ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. п. 14.1, п. 14.3 НПБ 88-2001; п. 15.1, 15.3, СП 5.13130.2009 | 10.06.2018 | Глебов И.Н.<br>Илащук А.В.<br>Лунев В.Е.<br>Корнаков С.В.   |



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ  
«КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова»**

---

**ПРИКАЗ**

08.05.2018 № 517

**Об организации работ по устранению  
нарушений в соответствии с  
предписанием № 88/1/1 от 27.04.2018**

В соответствии с полученными предписаниями от 27.04.2018 № 88/1/1, после проведенной плановой проверки, Управления по СВАО Главного управления МЧС России по городу Москве

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Устранить нарушения, выявленные в ходе плановой проверки Управления по СВАО Главного управления МЧС России по городу Москве.
2. Утвердить План мероприятий по устранению выявленных нарушений (Приложение).
3. Начальнику отдела информатизации Рукину А.Г. разместить на сайт колледжа <https://kst.mskobr.ru/>:
  - План мероприятий по устранению выявленных нарушений согласно предписанию от 27.04.2018 № 88/1/1 Управления по СВАО Главного управления МЧС России по городу Москве.
  - Акты проверки от 27.04.2018 №88 Управления по СВАО Главного управления МЧС России по городу Москве.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на первого заместителя директора Ворсина Е.А.

**Директор**



**А.Н. Лунькин**

Рассылка: Ворсину Е.А., Гавриловой А.В., Никоновой С.А., Бедретдинову О.Г., Королеву И.А., Глебову И.Н.

Исп. Глебов И.Н.

### План мероприятий

По устранению выявленных в ходе проведения плановой проверки нарушений  
в соответствии с Предписанием от 27.04.2018 № 88/1/1 Управления по СВАО  
Главного управления МЧС России по городу Москве

| №<br>п/п               | Наименование<br>мероприятий                                                 | Нормативный<br>документ                                                                                                                                                                                                               | Срок<br>устранения | Ответственный<br>ФИО                                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| УК № 5 «Ярославский-1» |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                 |
| 1                      | Перенос пожарных извещателей с подвесного потолка на несущие конструкции    | (ст.46 "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ; ст.3 гл. 1 Федерального закона N 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 12.18 НПБ 88-2001; п. 13.3.4 СП 5.13130.2009) | 10.03.2019         | Глебов И.Н.<br>Илащук А.В.<br>Бедретдинов А.Г.<br>Зайцева В.Н.  |
| 2                      | Перемещение металлических шкафов с противогАЗами                            | (ППР в РФ п.23 ж)                                                                                                                                                                                                                     | 10.08.2018         | Глебов И.Н.<br>Смирнов А.Е.<br>Бедретдинов А.Г.<br>Зайцева В.Н. |
| 3                      | Изменение направления открывания двери                                      | (ППР в РФ п.36 ж)                                                                                                                                                                                                                     | 10.08.2018         | Глебов И.Н.<br>Илащук А.В.<br>Бедретдинов А.Г.<br>Зайцева В.Н.  |
| 4                      | Проведение расчета пожарного риска третьего этажа производственного корпуса | (ППР в РФ п.33)                                                                                                                                                                                                                       | 10.11.2018         | Глебов И.Н.<br>Илащук А.В.<br>Бедретдинов А.Г.<br>Зайцева В.Н.  |
| УК № 6 «Хибинский»     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                 |
| 5                      | Заделка негорючими материалами обеспечивающими                              | (ППР в РФ п.22);                                                                                                                                                                                                                      | 10.08.2018         | Глебов И.Н.<br>Илащук А.В.<br>Королев И.А.                      |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|   | требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (воздуховодами, трубами, старыми вентиляционными каналами в помещении подвального этажа). |                                                                                                                                                                                                                                       |            | Полулях Н.П.                                               |
| 6 | Перенос пожарных извещателей с подвесного потолка на несущие конструкции                                                                                                                                                                                                                     | (ст.46 "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ; ст.3 гл. 1 Федерального закона N 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 12.18 НПБ 88-2001; п. 13.3.4 СП 5.13130.2009) | 10.03.2019 | Глебов И.Н.<br>Илащук А.В.<br>Королев И.А.<br>Полулях Н.П. |
| 7 | Демонтаж дублирующей двери                                                                                                                                                                                                                                                                   | (ППР в РФ п.36 ж)                                                                                                                                                                                                                     | 10.06.2018 | Глебов И.Н.<br>Илащук А.В.<br>Королев И.А.<br>Полулях Н.П. |
| 8 | Проведение ремонта стен коридора тренажерного зала                                                                                                                                                                                                                                           | (ФЗ №123 22.07.2008г. ст.134 п.6)                                                                                                                                                                                                     | 10.08.2018 | Глебов И.Н.<br>Илащук А.В.<br>Королев И.А.<br>Полулях Н.П. |