

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова»

ПРИКАЗ

08.05.2018 № 517

Об организации работ по устранению
нарушений в соответствии с
предписанием № 88/1/1 от 27.04.2018

В соответствии с полученными предписаниями от 27.04.2018 № 88/1/1, после проведенной плановой проверки, Управления по СВАО Главного управления МЧС России по городу Москве

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Устранить нарушения, выявленные в ходе плановой проверки Управления по СВАО Главного управления МЧС России по городу Москве.
2. Утвердить План мероприятий по устранению выявленных нарушений (Приложение).
3. Начальнику отдела информатизации Рукину А.Г. разместить на сайт колледжа <https://kst.mskobr.ru/>:
 - План мероприятий по устранению выявленных нарушений согласно предписанию от 27.04.2018 № 88/1/1 Управления по СВАО Главного управления МЧС России по городу Москве.
 - Акты проверки от 27.04.2018 №88 Управления по СВАО Главного управления МЧС России по городу Москве.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на первого заместителя директора Ворсина Е.А.

Директор

А.Н. Лунькин

Рассылка: Ворсину Е.А., Гавриловой А.В., Никоновой С.А., Бедретдинову О.Г., Королеву И.А., Глебову И.Н.

Исп. Глебов И.Н.

План мероприятий

По устранению выявленных в ходе проведения плановой проверки нарушений в соответствии с Предписанием от 27.04.2018 № 88/1/1 Управления по СВАО Главного управления МЧС России по городу Москве

№ п/п	Наименование мероприятий	Нормативный документ	Срок устранения	Ответственный ФИО
УК № 5 «Ярославский-1»				
1	Перенос пожарных извещателей с подвесного потолка на несущие конструкции	(ст.46 "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ; ст.3 гл. 1 Федерального закона N 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 12.18 НПБ 88-2001; п. 13.3.4 СП 5.13130.2009)	10.03.2019	Глебов И.Н. Илащук А.В. Бедретдинов А.Г. Зайцева В.Н.
2	Перемещение металлических шкафов с противогАЗами	(ППР в РФ п.23 ж)	10.08.2018	Глебов И.Н. Смирнов А.Е. Бедретдинов А.Г. Зайцева В.Н.
3	Изменение направления открывания двери	(ППР в РФ п.36 ж)	10.08.2018	Глебов И.Н. Илащук А.В. Бедретдинов А.Г. Зайцева В.Н.
4	Проведение расчета пожарного риска третьего этажа производственного корпуса	(ППР в РФ п.33)	10.11.2018	Глебов И.Н. Илащук А.В. Бедретдинов А.Г. Зайцева В.Н.
УК № 6 «Хибинский»				
5	Заделка негорючими материалами обеспечивающими	(ППР в РФ п.22);	10.08.2018	Глебов И.Н. Илащук А.В. Королев И.А.

	требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (воздуховодами, трубами, старыми вентиляционными каналами в помещении подвального этажа).			Полулях Н.П.
6	Перенос пожарных извещателей с подвесного потолка на несущие конструкции	(ст.46 "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ; ст.3 гл. 1 Федерального закона N 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 12.18 НПБ 88-2001; п. 13.3.4 СП 5.13130.2009)	10.03.2019	Глебов И.Н. Илащук А.В. Королев И.А. Полулях Н.П.
7	Демонтаж дублирующей двери	(ППР в РФ п.36 ж)	10.06.2018	Глебов И.Н. Илащук А.В. Королев И.А. Полулях Н.П.
8	Проведение ремонта стен коридора тренажерного зала	(ФЗ №123 22.07.2008г. ст.134 п.6)	10.08.2018	Глебов И.Н. Илащук А.В. Королев И.А. Полулях Н.П.