

План мероприятий

По устранению выявленных в ходе проведения мониторинга Дирекцией ДОгМ нарушений электробезопасности в здании ГБПОУ КСТ по адресу: г. Москва, ул. Яблочкова, д. 5, стр.2,3.

№ п/п	Наименование мероприятий	Нормативный документ	Срок устранения	Ответственный ФИО
УК № 3 «Бутырский»				
1	Актуализация однолинейных схем в электрощитовых и поэтажных щитах		12.06.2018	Глебов И.Н. Лунев В.Е. Мкртычян А.Г.
2	Замена автоматического выключателя освещения актового зала		12.06.2018	Глебов И.Н. Лунев В.Е. Мкртычян А.Г.
3	Маркирование отходящих линий в поэтажных щитах, удаление не действующих оголенных проводов, ликвидация скруток соединения проводов, удаление пыли		12.06.2018	Глебов И.Н. Лунев В.Е. Мкртычян А.Г.
4	Замена плавких вставок 200А на 125 А		12.06.2018	Глебов И.Н. Лунев В.Е. Мкртычян А.Г.
5	Опрессовка наконечниками многожильных медных нулевых проводников		12.06.2018	Глебов И.Н. Лунев В.Е. Мкртычян А.Г.
6	Размещение предупредительных плакатов, указателя напряжения и окраска пола в электрощитовой.		12.06.2018	Глебов И.Н. Лунев В.Е. Мкртычян А.Г.
7	Монтаж крышек на распределительные коробки, демонтаж не действовавших розеточных групп,		12.06.2018	Глебов И.Н. Лунев В.Е. Мкртычян А.Г.

	установка УЗО на розеточные группы, закрепление проводки к светильникам			
8	Удаление копоти и пыли с вводной вставки электрощитовой		12.06.2018	Глебов И.Н. Лунев В.Е. Мкртычян А.Г.
9	Подключение розеточных групп кабинета информатики (№ 31,32) через УЗО		12.06.2018	Глебов И.Н. Лунев В.Е. Мкртычян А.Г.
10	Ревизия и приведение в надлежащее состояние электрощита кабинета информатики № 31		12.06.2018	Глебов И.Н. Лунев В.Е. Мкртычян А.Г.